

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
Berichtsjahr: **2016**



Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die

<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die

<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI

gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Stadtwerke Imst** E-Control-Nr. **125**
AT-Nummer **AT005370**

	2014	2015	2016	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	0,03	0,61	1,33	0,66
ASIDI	0,31	0,81	0,00	0,37

Internet Seite der Veröffentlichung:

<http://www.stwimst.at>

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom